

ООО «ЖБИ-Байкал»

ООО «ЖБИ-Байкал»
г.Иркутск
Энергопоезд, 1

Адрес: 664014, г. Иркутск, пос. Жилкино, ул. Энергопоезд, 1, тел/факс: 52-97-16

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 4511

Дата выдачи документа 2025.07.18.

Получатель ООО ТПК «УРАЛСИБМЕТ»

Объект -

Наименование конструкции изделия железобетонные, камень железобетонный бортовой

Марка конструкции, количество, шт.

БР 100.30.18 = 70 шт.

Дата изготовления июль 2025

Класс, марка бетона B30

Отпускная прочность бетона, % от 70

Нормируемая прочность, кгс/см² 392,9

Требуемая отпускная прочность бетона 391,68

Фактическая прочность, кгс/см² 274,2(в возрасте 3-х суток)

Средняя плотность бетона кг/м³ 2360

Марка бетона по морозостойкости F300

Марка бетона по водонепроницаемости W6

Марка стали закладных деталей и выпусков арматуры Ст3пс

Категория лицевых бетонных поверхностей -

Обозначение стандарта, ТУ, серии: ГОСТ 6665-91

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях достигает требуемой прочности соответствующей проектной марки, в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

Удельная эффективная активность радионуклидов не превышает Аэфф 370
Бк/кг

Мастер ОТК1 Элли И.В.

30.07.2025.

М.П.

ОТК-10