

ООО «ЖБИ - БАЙКАЛ»

Адрес: 664014, г. Иркутск, пос. Жилкино, ул. Энергопоезд. 1.

ООО «ЖБИ - Байкал»  
г. Иркутск  
Энергопоезд, 1

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 4514

Дата выдачи документа 2025.07.18.

Получатель ООО ТПК «УРАЛСИБМЕТ»

Объект -

Наименование конструкции: изделия железобетонные, сваи забивные

Марка конструкции, количество, шт.

С 60.30-8.1 = 17 шт.

Дата изготовления июнь 2025

Класс, марка бетона B25

Отпускная прочность бетона, % от 100

Нормируемая прочность, кгс/см<sup>2</sup> 327,4

Требуемая отпускная прочность бетона 326,4

Фактическая прочность, кгс/см<sup>2</sup> 330,1

Средняя плотность бетона кг/м<sup>3</sup> 2385

Марка бетона по морозостойкости F100

Марка бетона по водонепроницаемости W6

Марка стали закладных деталей и выпусков арматуры Ст3пс

Категория лицевых бетонных поверхностей -

Обозначение стандарта, ТУ, серии: серия 1.011.1-10 выпуск 1

Предприятие гарантирует, что прочность бетона (при хранении контрольных образцов в нормальных условиях достигает требуемой прочности соответствующей проектной марки, в возрасте бетона 28 суток со дня изготовления изделий.

Удельная эффективная активность радионуклидов не превышает Аэфф 370  
Бк/кг

Мастер ОТК1

Элли И. В.

М.П.

30.07.2025.

ОТК-10